



# PREHLÁSENIE O ZHODE v zmysle zákona 133/2013 Z.z.

Výrobca : **STROJLAB**, s. r. o., Čsl.Armády 140, 068 01 Medzilaborce

Typ :

Výkres č. :

Výrobné číslo :

Rok výroby : 20...

Tlakovo – plynotesné dvere sú určené k uzatváraniu ochranných stavieb. Je možné ich však využiť v zmysle príslušných smerníc pre uzatváranie iných stavieb napr. CO.

Konštrukcia dverí je celooceľová zvarovaná. Hlavnú časť tvorí krídlo a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou krídla opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Krídlo je uzatvárané jednopákovým uzatváracím systémom. Z vonkajšej i vnútornej strany môžu byť krídla zaistené visiacim zámkom.

Výrobok bol odskúšaný u výrobcu podľa platných predpisov bývalého štábu CO ČSSR, platných STN a predpísanej výrobnjej dokumentácie. Tlakovú odolnosť daného typu zaručuje schválená výkresová dokumentácia štábom CO ČSSR.

Týmto osvedčujeme, že vyššie uvedený výrobok spĺňa požiadavky podľa

**zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

## **Výrobok bol odskúšaný a skontrolovaný:**

Druh skúšky	Predpis	Výsledok skúšky (kontroly)	Poznámka
svetlosť zárubne podľa typu dverí (šírka x výška)	800x1900 1200x1900	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
mechanická funkčnosť otvárania/zatvárania	10sec. – 180° 5sec. – 90°	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
plynotesnosť zvarov a celého výrobku	1000 Pa	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
hrúbka náterov a povrchovej úpravy	100 µm	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	

Výsledky skúšok zodpovedajú požiadavkám tohto predpisu, STN a výrobnjej výkresovej dokumentácie.

Pečiatka, meno a podpis výstupnej kontroly:

Medzilaborce , dňa .....